

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ (РОСПОТРЕБНАДЗОРА)
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
Коми-Пермяцкий территориальный отдел

Предписание должностного лица Роспотребнадзора,
уполномоченного проводить проверку № 1648

г.Кудымкар

от «02» ноября 2018 года

Мною, Климовой Ларисой Геннадьевной, главным специалистом – экспертом Коми-Пермяцкого территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам проверки, проведенной в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Купросская основная общеобразовательная школа», были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно:

1. Уборочный инвентарь для уборки санузлов хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, но при этом сигнальная яркая маркировка проставлена только на ведре для мытья пола, не промаркирована швабра и ветошь для мытья пола, что не соответствует требованиям **п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10);**
2. Вся мебель промаркирована цветовой маркировкой в виде полос, но при этом цветовая маркировка проставлена только на ученических столах, стулья в соответствии со столами не промаркированы, что не соответствует требованиям **п. 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10;**
3. Учебные помещения, коридоры, служебно-бытовые помещения и др. оборудованы системой общего искусственного освещения с использованием люминесцентных ламп, которые установлены параллельно светонесущей стене, в момент проверки много не исправных люминесцентных ламп (физкультурный зал- из 90 оборудованных люминесцентных ламп горят 6 ламп, что составляет 7%, раздевалка для девочек, кабинет химии и биологии, кабинет 2 кл., кабинет русского языка, кабинет географии и истории), что не соответствует требованиям **п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.**
4. Чистка осветительной арматуры светильников по мере их загрязнения не проводится, (под ней во многих кабинетах имеются мухи -кабинет химии и биологии, каб. 2-го и 1-го классов, кабинет кулинарии и др., что не соответствует требованиям **п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10;**
5. Питьевой режим в школе организован путем установки питьевого фонтанчика в обеденном зале столовой, струя воды в котором не отрегулирована, составляет не менее 10 см от ограничительного кольца, что не соответствует требованиям **п. 10.4 СанПиН 2.4.5.2409-08«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5. 2409-08);**
6. Между уроками в школе организованы перемены длительностью в 15 минут после каждого из уроков (горячее питание организовано в 3 смены после 2-го , 3-го и 4-го уроков , что является недостаточным для приема пищи обучающимися в соответствии с требованиями **п. 7.2 СанПиН 2.4.5.2409-08;**

7. Контроль за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья сотрудниками школы не ведется «Ведомость контроля за питанием» не заполняется, в связи с этим не предоставляется возможным провести сравнение потребленных продуктов со среднесуточными нормами питания в соответствии с требованиями п. 14.9 СанПиН 2.4.5.2409-08;

Структурное подразделение «Купросский детский сад»

8. При проведении планового контроля произведен отбор смывов с рабочих поверхностей, посуды буфетных групп на наличие бактерий группы кишечной палочки и яиц гельминтов, в результате проведенных исследований жизнеспособные яйца гельминтов не обнаружены, но при этом из 20 отобранных смывов из 8 (тарелки, кружки, поднос для кружек, разделочная доска «хлеб», ложки полка для хранения посуды- буфетная младшей группы, тарелки для 1-х блюд, кружки чайные- буфетная старшей группы) выделены бактерии группы кишечной палочки (протокол лабораторных испытаний с заключением ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Северный и окружной (Коми-Пермяцкий) филиалы, аккредитованный Объединенный ИЛЦ, аттестат аккредитации № RA.RU.21HE30) № 7.П757 от 15.10.2018г., экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протокола лабораторных испытаний № 7. П 757 от 15.10.2018г. № 376-ОФ), что свидетельствует о некачественном мытье столовой посуды и разделочного инвентаря и не соответствует требованиям п. 13.14 , п.13.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13);

9. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров, при проверке отсутствует бытовой термометр в игровой старшей группы, что не соответствует требованиям п. 8.9 СанПиН 2.4.1.3049-13;

10. При проверке постельное белье не промаркировано, полотенца для лица также без маркировки, что не соответствует требованиям п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13;

11. Доставка готовых блюд из школьного пищеблока до групповых осуществляется в специально выделенных ёмкостях – закрывающихся термосах (младшая группа) и ведрах с крышками, но при этом на термосах не проставлена маркировка групповой принадлежности, наименование блюда (1,2 или 3 блюда); ведра используются не в соответствии с маркировкой (в младшей группе для 3 блюда используется ведро с маркировкой «кипяченая вода», в старшей группе для супа используется ведро с маркировкой «3 блюда», что не соответствует требованиям п. 16.5 , п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;

12. Инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств, правилам мытья столовой посуды в группах имеются, но при этом инструкции написаны без указания концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13;

13. Хранение сухой ветоши для мытья посуды не организовано в специальной промаркированной таре (сухая ветошь хранится развешанной в буфетной на различных приспособлениях), что не соответствует требованиям п.13.17 СанПиН 2.4.1.3049-13;

14. В каждой буфетной имеется разделочный инвентарь- ножи и доски для резки хлеба, но при этом не промаркированы, в старшей группе разделочная доска с дефектами и щелями, что не соответствует требованиям п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;

15. Емкости для обеззараживания (дезинфекции) посуды на случай карантина в группах отсутствуют, что не соответствует требованиям п. 13.15 СанПиН 2.4.1.3049-13;

16. Горшки промаркированы в соответствии со списочным составом детей, но при этом отсутствует маркировка на ячееках, что не соответствует требованиям п. 6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения» и/или ч. 2 ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 – ФЗ от 26.12.2008 года

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Купросская основная общеобразовательная школа», размещенного по адресу: 619180, Пермский край, Юсьвинский район, с. Купрос, ул.Советская, д.15, ул.Школьная, д.10;

ОГРН 1025903383285, ИНН 810200228.

В срок до 06.12.2018г.

1. Обеспечить наличие сигнальной яркой маркировки на уборочном инвентаре для уборки санузлов в школе (в т ч и на швабре и ветоши) в соответствии с требованиями **п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10);**
 2. Обеспечить наличие маркировки ученических стульев в виде цветowych полос в соответствии с цветовой маркировкой столов ученических и в соответствии с требованиями **п. 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10;**
 3. Обеспечить замену неисправных люминесцентных ламп в помещениях школы, а именно: в физкультурном зале- из 90 оборудованных люминесцентных ламп горят 6 ламп, что составляет 7%, раздевалке для девочек при спортзале, кабинете химии и биологии, кабинете 2 кл., кабинете русского языка, кабинете географии и истории в соответствии с требованиями **п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10;**
 4. Провести чистку осветительной арматуры светильников под которой имеются мухи - кабинет химии и биологии, каб. 2-го и 1-го классов, кабинет кулинарии и др., в соответствии с требованиями **п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10;**
 5. Отрегулировать величину струи питьевого фонтанчика не менее 10 см от ограничительного кольца, в соответствии с требованиями **п. 10.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5. 2409-08);**
 6. Предусмотреть в школьном расписании наличие перемен между уроками длительностью не менее 20 минут для принятия пищи учащимися в соответствии с требованиями **п. 7.2 СанПиН 2.4.5.2409-08;**
 7. Обеспечить проведение контроля за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья с последующим заполнением «Ведомости контроля за питанием» в целях корректировки питания в сравнении со среднесуточными нормами и в соответствии с требованиями **п. 14.9 СанПиН 2.4.5.2409-08;**
- Структурное подразделение « Купросский детский сад»**
8. Обеспечить строгое соблюдение правил мытья столовой посуды и инвентаря в буфетных групп детского сада и в соответствии с требованиями **п. 13.14 , п.13.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13);**
 9. Обеспечить контроль за температурой воздуха в игровой старшей группы, для этого оснастить ее бытовым термометром в соответствии с требованиями **п. 8.9 СанПиН 2.4.1.3049-13;**

10. Обеспечить маркировку постельного белья, полотенец для лица в соответствии с требованиями **п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13;**
11. Обеспечить маркировку термосов для доставки горячих блюд из школьного пищеблока (маркировка групповой принадлежности, наименование блюда (1,2 или 3 блюда); также провести маркировку ведер для доставки пищи; в дальнейшем использовать емкости в соответствии с проставленной маркировкой (в младшей группе для 3 блюда используется ведро с маркировкой «кипяченая вода», в старшей группе для супа используется ведро с маркировкой «3 блюдо) в соответствии с требованиями **п. 16.5 , п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;**
12. Обеспечить наличие инструкций в буфетных групп по применению моющих и дезинфицирующих средств при мытье столовой посуды, написанных с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями **п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13;**
13. Обеспечить хранение сухой ветоши для мытья столовой посуды в буфетных в специальной промаркированной таре (сухая ветошь хранится развешанной в буфетной на различных приспособлениях), в соответствии с требованиями **п.13.17 СанПиН 2.4.1.3049-13;**
14. Обеспечить наличие маркировки на разделочных досках и ножах для резки хлеба в буфетных; в старшей группе провести замену разделочной доски для резки хлеба с дефектами и щелями, в соответствии с требованиями **п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;**
15. Обеспечить наличие промаркированных емкостей в групповых для обеззараживания (дезинфекции) посуды на случай карантина в группах в соответствии с требованиями **п. 13.15 СанПиН 2.4.1.3049-13;**
16. Обеспечить наличие маркировки на ячейках для хранения горшков в соответствии с маркировкой горшков в туалетной зоне младшей группы в соответствии с требованиями **п. 6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.**

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, индивидуальному предпринимателю, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно – цифровой подписью законного представителя ЮЛ, индивидуального предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу Коми-Пермяцкого территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 619000, г. Кудымкар, ул. Яковкина, д.8, факс 34(260) 4-54-75.

Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ и /или предусмотренную ст. 19.5 ч. 15 КоАП РФ (в случае выдачи предписания по соблюдению требований технических регламентов) по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Главный специалист – эксперт :



Л.Г.Климова

Копия предписания получена (направлена) :

получено 2.11.2018
директор ООО (Иосифов ОО)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ (РОСПОТРЕБНАДЗОРА)
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
Коми-Пермяцкий территориальный отдел

Предписание должностного лица Роспотребнадзора,
уполномоченного проводить проверку № 1649

г.Кудымкар

от «02» ноября 2018 года

Мною, Климовой Ларисой Геннадьевной, главным специалистом – экспертом Коми-Пермяцкого территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам проверки, проведенной в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Купросская основная общеобразовательная школа», были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно:

1. На унитазах в туалетах для мальчиков и девочек в блоке спортзала, а также на одном из унитазов в туалете для девочек на 1-ом этаже школы отсутствуют сидения, изготовленные из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами; в женском санузле при спортзале имеется один неисправный унитаз- все это не соответствует требованиям **п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10);**
2. Согласно проекта на строительство при спортзале оборудованы душевые для мальчиков и девочек, эксплуатация которых невозможна ввиду неисправности душевых насадок, что не соответствует требованиям **п. 4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10;**
3. Оборудован отдельный кабинет для обучения навыкам приготовления пищи, оснащенный бытовой электроплитой на 4 конфорки с духовым шкафом, бытовым холодильником, микроволновой печью, обеденными столами и приспособленными столами (с пластиковым покрытием) для приготовления пищи без гигиенического покрытия, что не соответствует требованиям **п. 5.12 СанПиН 2.4.2.2821-10;**
4. В кабинете для обучения навыкам приготовления пищи оборудована 2-х гнездная мойка для мытья посуды, над которой не оборудована система вытяжной локальной вентиляции в зоне максимального загрязнения, что не соответствует требованиям **п. 3.6 СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5. 2409-08);**
5. В кабинете для обучения навыкам приготовления пищи подводка горячей воды не осуществлена как к мойкам для мытья посуды, так и к раковине для мытья рук, что не соответствует требованиям **п. 8.1, п.5.12 СанПиН 2.4.2.2821-10;**
6. У компьютеров в кабинете информатики не оборудовано дополнительное искусственное освещение, что не соответствует требованиям **п. 6.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 « Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы» (далее СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03);**
7. Для забора воды для технических нужд в школе (помещения для обработки уборочного инвентаря) оборудованы отдельные краны, с подводкой холодной воды, горячая вода не подведена, что не соответствует требованиям **п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.**
8. В 4-ом классе используются школьные парты, не оснащенные регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости, что не соответствует требованиям **п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10;**
9. Моечная столовой и кухонной посуды в пищеблоке школы совмещена, оборудована подводкой холодной и горячей воды, но при этом при присоединении моечных ванн к канализации не оборудованы воздушные разрывы, что не соответствует требованиям **п. 3.8 СП 2.3.6. 1079-01 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания,**

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее СП 2.3.6. 1079-01);

10. Внутренняя отделка всех производственных помещений пищеблока, обеденного зала, а именно стен, полов проведена материалами, позволяющими проведение уборки влажным способом, но при этом имеется дефект плитки пола в моечной посуде, что не соответствует требованиям п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 5.5 СП 2.3.6. 1079-01;

Структурное подразделение «Купросский детский сад»

11. Младшая группа (для детей возраста с 1,6 лет до 4-х лет), имеет самостоятельный вход, площадь игровой составляет 42,4 кв.м., при списочном составе 21 ребенок, фактически в день проверки присутствует 14 детей, на одного ребенка приходится 2,0 кв м площади при нормативе не менее 2,5 кв м, что не соответствует требованиям п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13);

12. Зона игровой территории включает в себя 2 групповые площадки (индивидуальные для каждой группы), которые не изолированы друг от друга зелеными насаждениями – кустарниками без ядовитых плодов, что не соответствует требованиям п. 3.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;

13. Со слов заведующей в текущий сезон весной смена песка в песочницах производилась, но при этом не проводились паразитологические, микробиологические и санитарно-химические исследования песка, что не соответствует требованиям п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13;

14. Специальное место на территории детского сада для хранения игрушек, используемых для игры на улице, не выделено, что не соответствует требованиям п. 3.11 СанПиН 2.4.1.3049-13;

15. В каждой раздевальной комнате оборудованы индивидуальные шкафчики для хранения верхней одежды и обуви детей, но при этом шкафчиков недостаточно (в младшей группе по списку детей 21, а шкафчиков 20, в старшей- 24 ребенка, шкафчиков 20), что не соответствует требованиям п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13;

16. В наличии только 1 комплект наматрасников на ребенка, что не соответствует требованиям п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13;

17. При проверке отсутствуют полотенца для ног, что не соответствует требованиям п. 6.21, п.17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13;

18. Столовой посуды достаточно (имеются тарелки для 1-х, 2-х, 3-х блюд, салатов, изготовленные из фарфора), но при этом в буфетной старшей группы в использовании столовая посуда со сколами, что не соответствует требованиям п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13;

19. Для забора воды для хозяйственных нужд (уборка помещений групповых, туалета и т.п.) используется отдельный кран с подводкой холодной воды (горячая вода не подведена), размещенный в санузле для детей-инвалидов, что не соответствует требованиям п. 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения» и/или ч. 2 ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 – ФЗ от 26.12.2008 года

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Купросская основная общеобразовательная школа», размещенного по адресу: 619180, Пермский край, Юсьвинский район, с. Купрос, ул.Советская, д.15, ул.Школьная, д.10;

ОГРН 1025903383285, ИНН 810200228.

В срок до 15.09.2019г.

1. Обеспечить на унитазах в туалетах для мальчиков и девочек в блоке спортзала, а также на одном из унитазов в туалете для девочек на 1-ом этаже школы наличие сидений, изготовленных из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами; обеспечить исправность унитаза в женском санузле при спортзале в соответствии с требованиями п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10);

2. Обеспечить эксплуатацию душевых для мальчиков и девочек в блоке спортзала, для этого приобрести новые душевые насадки в соответствии с требованиями п. 4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10;
 3. Обеспечить в кабинете для обучения навыкам приготовления пищи наличием столов с гигиеническим покрытием, в соответствии с требованиями п. 5.12 СанПиН 2.4.2.2821-10;
 4. В кабинете для обучения навыкам приготовления пищи над 2-х гнездовой мойкой для мытья посуды оборудовать систему вытяжной локальной вентиляции в зоне максимального загрязнения, в соответствии с требованиями п. 3.6 СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5. 2409-08);
 5. В кабинете для обучения навыкам приготовления пищи осуществить подводку горячей воды к мойкам для мытья посуды и к раковине для мытья рук, в соответствии с требованиями п. 8.1, п.5.12 СанПиН 2.4.2.2821-10;
 6. У компьютеров в кабинете информатики оборудовать дополнительное искусственное освещение, в соответствии с требованиями п. 6.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (далее СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03);
 7. Обеспечить подводку горячей воды к крану для забора воды для технических нужд в школе (помещения для обработки уборочного инвентаря) в соответствии с требованиями п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.
 8. Обеспечить в 4-ом классе наличие школьных парт, оснащенных регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости, в соответствии с требованиями п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10;
 9. При присоединении моечных ванн к канализации в моечной столовой и кухонной посуды пищеблока школы оборудовать воздушные разрывы, в соответствии с требованиями п. 3.8 СП 2.3.6. 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее СП 2.3.6. 1079-01);
 10. В целях проведения качественной уборки влажным способом устранить дефект плитки пола в моечной посуды пищеблока в соответствии с требованиями п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 5.5 СП 2.3.6. 1079-01;
- Структурное подразделение «Купросский детский сад»**
11. Количество детей согласно списка в младшей группе детского сада привести в соответствие с имеющимися площадями в игровой из расчета не менее 2,5 кв м на одного ребенка в соответствии с требованиями п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13);
 12. Обеспечить изоляцию зон игровой территории групп (групповых площадок) зелеными насаждениями – кустарниками без ядовитых плодов, в соответствии с требованиями п. 3.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;
 13. Обеспечить при смене песка в песочницах его исследование на паразитологические, микробиологические и санитарно-химические показатели в соответствии с требованиями п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13;
 14. Обеспечить наличие специального места на территории детского сада для хранения игрушек, используемых для игры на улице, в соответствии с требованиями п. 3.11 СанПиН 2.4.1.3049-13;
 15. Обеспечить наличие шкафчиков в раздевальных согласно списочного состава детей в группах и в соответствии с требованиями п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13;
 16. Приобрести не менее 2-х комплектов наматрасников на каждое место в спальнях детей в соответствии с требованиями п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13;
 17. Приобрести полотенца для ног, в соответствии с требованиями п. 6.21, п.17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13;
 18. Обеспечить наличие столовой посуды (тарелки) в буфетных групп без сколов в соответствии с требованиями п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13;
 19. Обеспечить подводку горячей воды к крану, размещенному в санузле для детей- инвалидов, используемому для забора воды для хозяйственных нужд (уборка помещений групповых, туалета и т.п.) в соответствии с требованиями п. 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, индивидуальному предпринимателю, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно – цифровой подписью законного представителя ЮЛ, индивидуального предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу Коми-Пермяцкого территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 619000, г. Кудымкар, ул. Яковкина, д.8, факс 34(260) 4-54-75.

Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и исполнению. Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ и /или предусмотренную ст. 19.5 ч. 15 КоАП РФ (в случае выдачи предписания по соблюдению требований технических регламентов) по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Главный специалист – эксперт :



Л.Г.Климова

Копия предписания получена (направлена) :